

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а

Телефон, Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75

E-mail: gossan63@yandex.ru

ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федеральной
службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в г. Новокуйбышевске»

С.С. Камалов

«14» декабря 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 84 321 от 14.12.2018г.

Код образца (пробы): 94507.02.28.11.18.В

1. Наименование образца (пробы):

2 вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Водоснабжение"

2.1 Юридический адрес:

446140, Самарская обл, Красноармейский р-н, Красноармейское с, Кооперативный пер, дом № 13

3. Изготовитель*: -

3.1 Юридический адрес*: -

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

-

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №51 от 23.01.2018 г. Акт отбора образцов (проб) от 28.11.18 г.

ВРК с. Волчанка, ул. Советская, д.70

5. Дата и время* отбора:

28.11.2018 час 11 мин 30

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Болбина Н.И. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

6. Дата начала испытаний: 28.11.2018 г.

Дата окончания испытаний: 30.11.2018 г.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 84 321 от 14.12.2018

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 440 от 30.11.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД, на методы испытаний |
|---|---|--------------|-------------------------|
| Регистрационный номер в лаборатории: 440 | | | |
| ОМЧ 37 град С | 2 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | Не обнаружено в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Шиманкова Н.В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 84 321 от 14.12.2018

Стр.2 из 2