

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Льва Толстого, 19 а  
Телефон, Факс: (846) 260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75  
E-mail: gossan63@yandex.ru  
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске»

М.П.  Богатова С. П.

19.03.2021

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 958 от 19.03.2021**

**Код образца (пробы):** 13357.02.09.03.21.В

**1. Наименование образца (пробы):**

1 вода питьевая из распределительной сети холодная ВРК по адресу: п. Чапаевский, ул. Медицинская 1

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Водоснабжение"

**2.1 Юридический адрес:**

446140, Самарская обл, Красноармейский р-н, Красноармейское с, Кооперативный пер, дом № 13

**2.2 Фактический адрес:**

446140, Самарская обл, Красноармейский р-н, Красноармейское с, Кооперативный пер, дом № 13

**3. Изготовитель:\***

3.1 Юридический адрес:\*

3.2. Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

09.03.2021 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

09.03.2021 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №541 от 04.02.2021 проба воды отобрана из распределительной сети ВРК по адресу: п. Чапаевский, ул. Медицинская 1 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 09.03.2021

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Болбина Н.И. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

## 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ Адрес проведения: Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100			
Даты проведения: 09.03.2021 - 11.03.2021			
ОМЧ	5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Башмакова М.В.**  
**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*